

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL n.º 75 SN		
ZONA NORTE DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ						2º TRIMESTRE 2026 (01 Abril a 30 Junho)		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69 de 2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	16	16	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	16	16	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,31	1,10	---	---	16	16	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	54	0	100%	2	2	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	1	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	0	653	0	100%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	0	6	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	7,3	8,1	0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	0	1	0	100%	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	0	1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	0	1	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	0	0,8	0	100%	2	2	100%
Antimónio (µg/L Sb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/L As)	10	0	3	0	100%	2	2	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,01	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/L B)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono orgânico total (mg/L C)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	0	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	0	0	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	0	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	0	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	0	0	100%
Selénio (µg/L Se)	20	---	---	---	---	0	0	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	0	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	0	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	100%
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0,25	---	---	---	---	0	0	100%
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0,25	---	---	---	---	0	0	100%
Potássio (mg/L K)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	24,8	25,9	0	100%	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	0,51	0,62	---	---	2	2	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	14,40	13,1	---	---	2	2	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	1,55	2,44	---	---	2	2	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	8,38	9,70	---	---	2	2	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,03 (l.q.)	<0,03 (l.q.)	0	100%	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Metolacloz (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Desetilerbutilazina (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Diurão (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
Metalaxil (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
2,4-D (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
MCPA (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
Omatoato (µg/L)	0,10	<0,030 (l.q.)	<0,030 (l.q.)	---	---	1	1	100%
Oxadiazão (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051 (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
AMPA (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa total (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total (Bq/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A (µg/L)	2,5	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos haloacéticos (HAA) (µg/L)	60,00	---	---	---	---	0	0	---
Urânio (µg/L)	30,00	---	---	---	---	0	0	---
Soma das PFAS (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Edital referente à ZONA NORTE.

OBSERVAÇÕES: l.q.: limite de quantificação; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquila e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) corresponde a uma soma de valores abaixo do limite de quantificação o resultado é apresentado através do l.q. mais elevado; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquila e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) é obtido pela soma de resultados individuais em que pelo menos uma das parcelas é quantificável o resultado é apresentado como a soma dos valores quantificados, ignorando as parcelas inferiores ao l.q.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Não se verificaram quaisquer incumprimentos no 2.º trimestre de 2026, na zona de abastecimento em análise.

O Diretor Geral:

Data de publicação:

21.08.2026