



**\* NOTA:**

Quando o Ramal tiver Ø igual ou superior a 1 1/2" a peça nº 3, será substituída por uma Válvula de Cunha Roscada 90° F.F.D. de 2" M. / F. " RACI "

**LISTA DE PEÇAS**

Peça nº	Designação	Obs.	Ref.
1	Conduta Principal		
2	Abraçadeira em F. F.D. Ø ---- x 2"rosc.		
3	Válvula de Cunha Rosc. 90° F.F.D. de 2" M / F	" Raci "	2312
4	Haste Rígida p/ Válvula de Ramal c/ 0,75m	Hawle	
5	Cabeça Móvel triangular ( mod. - F. Foz )	Fucoli	
6 *	Porca de Redução em Latão 2" x 1 1/2"		
7 *	Adaptador Macho em poliacetal 50 x 1 1/2"	Hawle	6120
7	Adaptador Macho em poliacetal 63 x 2"	Hawle	6120
8	Ramal em P.E.A.D. 10 Kg/cm2		
9	União em Poliacetal ---- Ø ----	Hawle	

PROJ.		
DES.	15/5/2019	Loureiro
COP.		
ACT.		



Águas da Figueira

ÁGUA

DES. Nº **4-A**

ESC.  
1:10

**DESENHO TIPO**  
**VÁLVULA DE SECCIONAMENTO DE**  
**ESQUADRIA ( Ramais de Polietileno )**

ARQUIVO	M	G	P
			1
SUBSTITUI:			
SUBSTITUIDO POR:			
O RESPONSÁVEL:			

Folha