



*** NOTA:**

Quando o Ramal tiver Ø igual ou superior a 1 1/2" a peça nº 3, será substituída por uma Válvula de Cunha Roscada 90° F.F.D. de 2" M. / F. " RACI "

LISTA DE PEÇAS

Peça nº	Designação	Obs.	Ref.
1	Conduto Principal		
2	Abraçadeira em F. F.D. Ø ---- x 2"rosc.		
3	Válvula Esquadria V. Poliacetal 2" x 1 1/2"	Hawle	
4	Haste Rígida p/ Válvula de Ramal c/ 0,75m	Hawle	
5	Cabeça Móvel triangular (mod. - F. Foz)	Fucoli	
6		25 x 1 1/2"	Hawle 6221 F
6	Adaptador Fêmea em poliacetal	32 x 1 1/2"	Hawle 6221 F
6		50 x 1 1/2"	Hawle 6221 F
7	Ramal em P.E.A.D. 10 Kg/cm2		

PROJ.			 Águas da Figueira	ÁGUA			
DES.	15/5/2019	Loureiro		DES. Nº	4		
COP.				ARQUIVO	M	G	P
ACT.							1
ESC.	DESENHO TIPO			SUBSTITUI:			
	VÁLVULA DE SECCIONAMENTO DE ESQUADRIA (Ramais de Polietileno)			SUBSTITUIDO POR:			
	Folha			O RESPONSÁVEL:			
	1:10						