


*** NOTA:**

Quando o Ramal tiver Ø igual ou superior a 11/2" a peça nº 3, será substituída por uma Válvula de Cunha Roscada 90° F.F.D. de 2" M. / F. " RACI " Ref. - 2312

LISTA DE PEÇAS

Peça nº	Designação	Ref.	Obs.
1	Conduta Principal		
2	Abraçadeira em F. F.D. Ø ---- x 2"		
3	Válvula Esquadria V. Poliacetal 2" x 11/2"	3151	Hawle
4	Haste Rígida p/ Válvula de Ramal c/ 0,75m		Hawle
5	Cabeça Móvel triangular (mod. - F. Foz)		Fucoli
6	Adaptador Fêmea em poliacetal 25 x 11/2"	6221-F	Hawle
6	Adaptador Fêmea em poliacetal 32 x 11/2"	6221-F	Hawle
6	Adaptador Fêmea em poliacetal 50 x 11/2"	6221-F	Hawle
7	Ramal em P.E.A.D. 10 Kg/cm2		
8	Adaptador Macho em poliacetal	6120	Hawle
9	União Fêmea de Latão		

PROJ.			 Águas da Figueira	ÁGUA									
DES.	16/5/2019	Loureiro		DES. N.º 4 - B									
COP.				<table border="1"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ARQUIVO</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table>			ARQUIVO	M	G	P			1
ARQUIVO	M	G						P					
			1										
ACT.													
ESC.	DESENHO TIPO LIGAÇÃO DOMICILIÁRIA PARA UM PRÉDIO			SUBSTITUI:									
				SUBSTITUIDO POR:									
				O RESPONSÁVEL:									
Folha													