Águas da Figueira

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO [1] ZONA SUL CM-Pombal	EDITAL n.º 9 SSCM
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 152 de 2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).	1º TRIMESTRE 2020 (01 Janeiro a 31 Março)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises [4] (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0	0,51	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Amónio (mg/L NH_4)	0,50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	0	149	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) [2]	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	0	6	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	0	0	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	0	10	0	#DIV/0!	0	0	100%
Nitratos (mg/L NO_3)	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Oxidabilidade (mg/L O_2)	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	0	1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	0	1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0	0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Arsénio (µg/L As)	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,01	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Boro (mg/L B)	1,0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Bromatos (µg/L BrO_3)	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	0	10	---	---	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Clostridium perfringens (N/100ml) [3]	0	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Dureza total (mg/L $CaCO_3$)	---	0	35	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	0	40	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	0	2	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Nitritos (mg/L NO_2)	0,5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Selénio (µg/L Se)	10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Sódio (mg/L Na)	200	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Sulfatos (mg/L SO_4)	250	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	0	0	0	#DIV/0!	---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0	0	0	#DIV/0!	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	0	0	0	#DIV/0!	---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Alacloro (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Diurão (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Imidaclorpride (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
Tebuconazol (µg/L)	0,10	0	0	0	#DIV/0!	0	0	100%

NOTA 1: Edital referente à ZONA SUL CM-Pombal.

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: sistemas urbano, norte e sul. NOTA 2: Realização nos sistemas urbano e sul. NOTA 3: Realização no sistema norte. NOTA 4: N.º de análises, em 2019, efetuou-se a transferência dos parâmetros de CI para CR2, com base no critério A, do Dec-Lei 152 de 7 de dezembro de 2017.

OBSERVAÇÕES: l.q.:limite de quantificação; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) corresponde a uma soma de valores abaixo do limite de quantificação o resultado é apresentado através do l.q. mais elevado; quando o resultado (pesticidas, compostos orgânicos voláteis, haletos de alquilo e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) é obtido pela soma de resultados individuais em que pelo menos uma das parcelas é quantificavel o resultado é apresentado como a soma dos valores quantificados, ignorando as parcelas inferiores ao l.q.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não foram detetados incumprimentos no 1.º trimestre de 2020.

O Director Geral:

Data da publicitação: 31/04/2020

Águas da Figueira