

ETAR Urbana

Licença definida em:

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	140	<10	35	210	<5	25	550	32	125	7	7,3
28/01/2025	100	<10	35	53	<5	25	210	22	125	7,3	7,7
11/02/2025	350	31	35	230	<5	25	660	21	125	7	7,7
18/02/2025	500	13	35	310	6	25	860	36	125	7	7,5
11/03/2025	310	<10	35	310	<5	25	600	15	125	7,2	7,4
18/03/2025	160	12	35	260	<5	25	530	61	125	7,4	7,6
01/04/2025	1300	<10	35	250	5	25	510	23	125	6,8	7,2
22/04/2025	15	<10	35	29	<5	25	96	28	125	7,3	7,2
06/05/2025	470	<10	35	310	<5	25	1200	28	125	7,1	7,6
20/05/2025	390	10	35	210	<5	25	680	30	125	7,1	7,6
03/06/2025	440	<10	35	280	<5	25	1000	37	125	7,2	7,6
17/06/2025	55	13	35	180	6	25	550	66	125	6,5	7,4

Azoto total (mg/L)				Fósforo total (mg/L)			E. Coli (UFC/100 mL)		Enterococos Intestinais (UFC/100 mL)	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Saída	VLE	Saída	VLE
14/01/2025	62	6	15	7	0,8	10	0	500	0	200
28/01/2025	22	11		4	1,1		0	500	0	200
11/02/2025	57	35		9	5,6		0	500	0	200
18/02/2025	81	42		15	1,7		0	500	0	200
11/03/2025	40	12		10	0,8		0	500	0	200
18/03/2025	44	14		6	0,8		0	500	0	200
01/04/2025	67	7		9	0,8		27	500	0	200
22/04/2025	15	11		2	2,7		0	500	0	200
06/05/2025	50	8		9	1,5		0	500	0	200
20/05/2025	59	5		7	0,5		0	500	0	200
03/06/2025	78	6		13	4,1		0	500	3	200
17/06/2025	65	3		12	1,1		19	500	38	200
-	Média dos 6 meses	13		Média dos 6 meses	1,8					

Utilização n.º: L038716.2023.RH4A (Validade: 2026).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Praia de Quiaios

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
28/01/2025	21	34	150	20	11	25	110	110	125	7,2	7,4
04/02/2025	17	19	150	24	9	25	94	34	125	7,2	7,5
05/03/2025	31	15	150	12	5	25	74	41	125	7,4	7,5
01/04/2025	20	24	150	<5	6	25	51	37	125	6,7	6,3
06/05/2025	25	25	150	6	<5	25	80	49	125	7,5	7,5
03/06/2025	20	29	150	7	6	25	65	64	125	7,6	7,8

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
28/01/2025	18	24	2	3,3
04/02/2025	22	22	2,9	2,9
05/03/2025	34	33	4	3,7
01/04/2025	22	21	2,5	3,4
06/05/2025	20	13	3,1	3,2
03/06/2025	40	39	4,7	4,8

Licença n.º L000789.2019.RH4A (Validade: 2026).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Alhadas

Licença definida em : VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	120	<10	35	100	<5	25	390	43	125	7,3	7,7
11/02/2025	820	<10	35	470	5	25	1300	27	125	7	7,4
13/03/2025	53	<10	35	84	<5	25	180	<15	125	7,5	7,5
8/04/2025	28	<10	35	32	<5	25	110	<15	125	7,2	7,2
13/05/2025	61	16	35	20	<5	25	72	<15	125	7,4	7,5
11/06/2025	79	<10	35	100	<5	25	320	25	125	7,7	7,9

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)		*Cobre total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	73	46	7,6	0,98	0,0394	<0,0020
11/02/2025	96	16	15	2,9	0,0375	<0,0020
13/03/2025	34	7	5,9	2,2	0,0074	<0,0020
8/04/2025	33	<3	3,1	1,1	0,0167	<0,0020
13/05/2025	24	3	2,4	2,6	0,0064	<0,0020
11/06/2025	79	41	7,2	3,8	0,0365	<0,0020

Licença n.º L033349.2023.RH4A (Validade: 2025).

* A licença, agora em vigor, prevê a monitorização do parâmetro Cobre Total

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Brenha

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
07/01/2025	310	12	60	310	8	40	790	41	150	8,5	7,2
4/02/2025	44	25	60	62	11	40	230	44	150	8,3	7,6
05/03/2025	340	<10	60	560	<5	40	1200	22	150	7	7,2
15/04/2025	58	12	60	25	<5	40	110	25	150	7,6	7,3
06/05/2025	120	19	60	74	<5	40	250	17	150	7,3	7,3
3/06/2025	130	10	60	380	6	40	780	47	150	7,2	7,5

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
07/01/2025	180	18	17	1,3
4/02/2025	87	21	7,2	2
05/03/2025	220	22	15	3,7
15/04/2025	32	24	3	3
06/05/2025	45	14	4,2	1
3/06/2025	130	23	11	6,5

Licença n.º L038708.2023.RH4A (Validade: 2028).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Bom Sucesso

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	16	<10	35	7	<5	25	95	31	125	7,3	7,3
11/02/2025	15	15	35	<5	<5	25	36	34	125	7,2	7,1
13/03/2025	<10	<10	35	7	<5	25	33	23	125	7,1	7,3
8/04/2025	11	<10	35	<5	<5	25	45	28	125	6,8	6,9
13/05/2025	49	<10	35	30	<5	25	110	32	125	6,9	7
11/06/2025	14	<10	35	5	<5	25	49	36	125	8,7	7

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	17	<3	1,7	1,1
11/02/2025	43	12	1,1	11
13/03/2025	11	10	0,5	0,66
8/04/2025	12	8	<0,5	<0,5
13/05/2025	10	10	1,9	0,91
11/06/2025	25	<3	1,7	1,3

Utilização nº L035500.2023.RH4A (Validade: 2025).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Maiorca

Licença definida em : VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
07/01/2025	170	<10	35	220	<5	25	460	31	125	7,4	7,5
4/02/2025	94	17	35	91	<5	25	91	27	125	7,5	7,7
05/03/2025	360	31	35	110	<5	25	520	19	125	6,9	7,2
1/04/2025	160	<10	35	220	<5	25	550	<15	125	6,7	7,1
06/05/2025	57	27	35	18	<5	25	85	<15	125	7,4	8
3/06/2025	140	<10	35	120	<5	25	390	16	125	7,5	7,6

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
07/01/2025	70	22	6,5	1,3
4/02/2025	71	20	6,7	1,5
05/03/2025	77	25	11	2,8
1/04/2025	79	17	1,9	1,7
06/05/2025	24	9	2,3	1,2
3/06/2025	61	10	7,9	1,8

Utilização n.º L038154.2023.RH4A (Validade: 2025).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR S. Amaro

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
07/01/2025	48	<10	35	70	<5	25	150	23	125	7,6	7,3
4/02/2025	12	<10	35	16	<5	25	59	<15	125	7,5	7,2
05/03/2025	56	<10	35	83	<5	25	210	<15	125	7,3	7
1/04/2025	27	<10	35	12	<5	25	80	<15	125	6,6	6,6
06/05/2025	22	<10	35	11	5	25	68	35	125	7,7	7,4
3/06/2025	22	15	35	29	<5	25	140	27	125	7,7	7,5

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
07/01/2025	69	6	5,5	3,2
4/02/2025	40	16	4,8	2,1
05/03/2025	66	41	5,7	4,7
1/04/2025	40	23	3,9	2,1
06/05/2025	30	14	3,3	1,7
3/06/2025	72	13	7,7	3,6

Utilização nº L020572.2020.RH4A (Validade: 2025).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Santana

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE ou	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	56	<10	35	52	5	25	280	71	125	7,2	6,7
11/02/2025	100	17	35	54	<5	25	270	35	125	7,3	6,5
13/03/2025	63	<10	35	95	<5	25	200	<15	125	7,3	6,9
8/04/2025	21	<10	35	10	<5	25	59	<15	125	7	6,7
13/05/2025	47	<10	35	51	<5	25	130	20	125	7,1	6,4
11/06/2025	60	<10	35	40	<5	25	190	32	125	7,4	6,8

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)		*Cobre total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	63	26	6,9	6,3	0,0117	0,0047
11/02/2025	54	25	5,4	4,6	0,0069	0,0046
13/03/2025	41	17	4,2	2,9	0,0061	0,002
8/04/2025	35	16	2,7	2,2	0,0079	<0,0020
13/05/2025	23	14	3	2,1	0,022	0,0029
11/06/2025	52	21	6,1	2,9	0,0287	0,0021

Utilização nº L035507.2023.RH4A (Validade: 2025).

* A licença, agora em vigor, prevê a monitorização do parâmetro Cobre Total

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Lavos

Licença definida em : VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	570	75	35	330	18	25	1200	180	125	6,9	6,5
11/02/2025	130	17	35	150	12	25	370	54	125	7,5	7,3
11/03/2025	51	<10	35	37	<5	25	150	29	125	7,5	7,2
8/04/2025	59	<10	35	71	<5	25	200	25	125	7	7
13/05/2025	290	<10	35	240	<5	25	780	27	125	7,2	7,4
11/06/2025	93	<10	35	230	<5	25	560	22	125	7,5	7,4

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	120	57	19	6,2
11/02/2025	73	38	5,2	3,2
11/03/2025	26	17	2,7	1,2
8/04/2025	51	19	3,2	2,6
13/05/2025	73	37	9	3,5
11/06/2025	100	12	7,2	3,1

Utilização nº L000785.2019.RH4A (Validade: 2026).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Alqueidão

Licença definida em : VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	82	32	35	64	24	25	300	92	125	7,3	7,3
11/02/2025	72	14	35	35	6	25	140	47	125	7,5	7,5
11/03/2025	15	10	35	15	<5	25	70	31	125	7	7,5
8/04/2025	50	16	35	28	<5	25	130	27	125	7,1	7,2
13/05/2025	100	13	35	110	<5	25	280	34	125	7,1	7,2
11/06/2025	240	<10	35	200	<5	25	530	29	125	7,3	6,9

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)		Azoto amoniacal (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	68	39	6,8	5,7	73	46
11/02/2025	48	35	4,5	3,1	55	38
11/03/2025	24	13	2,8	1,7	27	6
8/04/2025	44	26	5	2,8	42	25
13/05/2025	33	15	4,7	2,6	38	10
11/06/2025	110	36	11	0,61	80	<3

Utilização nº L033390.2023.RH4A (Validade: 2025).

* A licença, agora em vigor, prevê a monitorização do parâmetro Azoto amoniacal

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Borda do Campo

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	160	21	40	170	8	40	560	66	150	7,3	7,3
11/02/2025	310	<10	40	210	<5	40	630	20	150	7,2	7,2
11/03/2025	32	<10	40	19	<5	40	83	33	150	7,8	7,1
8/04/2025	33	<10	40	65	<5	40	120	17	150	7,3	7
30/05/2025	800	<10	40	980	<5	40	2100	<15	150	6,5	7,2
11/06/2025	200	<10	40	170	<5	40	550	22	150	7,3	7,1

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
14/01/2025	110	31	12	10
11/02/2025	81	4	8,6	5,7
11/03/2025	27	8	2,5	0,69
8/04/2025	40	9	3,8	2,4
30/05/2025	210	<3	38	6,4
11/06/2025	84	12	11	7,4

Utilização nº : L019003.2021.RH4A (Validade: 2026).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Marinha das Ondas

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
14/01/2025	410	12	35	350	8	25	750	65	125	6,9	7
11/02/2025	170	19	35	220	5	25	480	55	125	7	7,1
05/03/2025	170	<10	35	180	<5	25	470	40	125	7	7,4
1/04/2025	68	<10	35	110	<5	25	330	25	125	6,7	7
06/05/2025	35	<10	35	34	<5	25	290	36	125	8	8
3/06/2025	39	33	35	33	25	25	140	120	125	7,6	7,5

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)		Coliformes fecais		Coliformes totais	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Saída	VLE	Saída	VLE
14/01/2025	110	20	14	9,2	0	2000	0	-
11/02/2025	68	15	7,2	4	0	2000	0	-
05/03/2025	78	26	<0,50	<0,50	0	2000	0	-
1/04/2025	49	29	5,3	2,2	5	2000	51	-
06/05/2025	36	6	3,4	2,2	0	2000	0	-
3/06/2025	59	56	5	7	0	2000	0	-

Utilização nº L020254.2018.RH4A (Validade: 2025).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR Costa de Lavos

Licença definida em :

VLE

Data	SST (mg/L)			CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
07/01/2025	130	<10	35	220	<5	25	490	23	125	7,3	6,7
11/02/2025	300	<10	35	250	<5	25	640	24	125	7,7	6,8
05/03/2025	110	<10	35	220	<5	25	460	<15	125	7,1	6,9
1/04/2025	250	<10	35	500	<5	25	1000	17	125	6,6	6,8
20/05/2025	140	<10	35	170	<5	25	400	17	125	7,2	7,4
3/06/2025	170	<10	35	350	<5	25	840	29	125	7	7,3

Monitorização	Azoto total (mg/L)		Fósforo total (mg/L)		*E. coli		*Enterococos intestinais	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Saída	VLE	Saída	VLE
07/01/2025	110	16	11	5,3	600*	500	900*	200
11/02/2025	130	16	14	4,8	<1	500	<1	200
05/03/2025	97	97	<0,50	5,9	<1	500	<1	200
1/04/2025	74	5	3,9	5,3	<1	500	<1	200
20/05/2025	73	<3	9,2	2,9	<1	500	<1	200
3/06/2025	80	<3	9,8	6,8	<1	500	<1	200

Utilização nº L013429.2020.RH4A (Validade: 2026).

O Diretor Geral

João Damasceno

ETAR S. Pedro

Licença definida em :

VLE

SST (mg/L)				CBO ₅ (mg/L)			CQO (mg/L)			pH	
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída
21/01/2025	140	33	60	270	10	25	900	110	125	7,3	7,5
25/02/2025	340	52	60	210	19	25	680	180*	125	6,5	6,2
11/03/2025	600	29	60	1300	16	25	2300	98	125	8,7	7,2
1/04/2025	150	72	60	460	16	25	1100	120	125	9	7,4
20/05/2025	200	68*	60	300	17	25	670	200*	125	8,3	8,3
17/06/2025	120	35	60	510	24	25	1100	160*	125	8,5	7,4

Coliformes fecais (NMP/100 mL)				E. Coli (UFC/100 mL)			Enterococos Intestinais (UFC/100 mL)		
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
21/01/2025	-	11	2000	-	1	1200	-	45	350
25/02/2025	-	15	2000	-	<1	1200	-	1	350
11/03/2025	-	19	2000	-	2	1200	-	130	350
1/04/2025	-	<1	2000	-	<1	1200	-	13	350
20/05/2025	-	3	2000	-	2	1200	-	14	350
17/06/2025	-	<1	2000	-	<1	1200	-	1	350

Azoto total (mg/L)				Fósforo total (mg/L)		
Data	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
21/01/2025	100	23	-	13	6,1	-
25/02/2025	100	53	-	9,6	7,6	-
11/03/2025	430	58	-	9,6	4,2	-
1/04/2025	230	30	-	9	3,8	-
20/05/2025	220	240	-	8,8	4,3	-
17/06/2025	360	150	-	7	2,3	-

Utilização nº L066561.2024.RH4A (Validade: 2025).

*Afluência de efluente industrial com cargas orgânicas superiores ao estabelecido em protocolo, motivaram alterações no processo de tratamento. O industrial foi, nos termos do protocolo em vigor, notificado para solucionar o problema.

O Diretor Geral

João Damasceno